

Вологодская область город Череповец
Управление образования мэрии
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
«ДЕТСКИЙ САД № 76»

улица К. Белова, д.5. г. Череповец,
Вологодской области, 162601,
телефон (8202) 26 12 80
e-mail: sad76@cherepovetscity.ru

Инспектору отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по г. Череповец
лейтенанту внутренней службы

А.С. Титовой

ОТЧЕТ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной
безопасности
(предписание № 6/1 от 28.01.2022)

№ п/п	Наименование мероприятия	Отметка о выполнении
1	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	В адрес управления образования мэрии города Череповца направлено ходатайство о выделении дополнительного финансирования
2	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	Исполнено Заказчик МАУ «Центр комплексного обслуживания» Подрядчик ООО «РТК»



Заведующий МАДОУ «Детский сад № 76»

Н. В. Елесина